GERÄTE Serie "OSINDIG" Datenblatt

Gerät zur Steuerung von Umkehrosmoseanlagen. Mit Mikroprozessor und LED-Display. Messwert: Leitfähigkeit am Ausgang; Kontrolle Speicherstände und Pumpendruck.
Tafelmontiertes Gerät

EIGENSCHAFTEN

- Helle Segementanzeige
- Versorgung Pompa max. Leistung 5A - 230Vac (ohmsch)
- Magnetventil Eingang max. Leistung 5A - 230Vac (ohmsch)
- Magnetventil Ausgang max. Leistung 5A - 230Vac (ohmsch)
- Allgemeiner Alarm mit potentialfreiem Kontakt
- Eingang Niederdruckschalter
- Eingang Hochdruckschalter
- Eingang Stand
- Eingang Leitfähigkeitssonde
- Temperaturkompensation
- Endwert Gerät: 200uS
- Auflösung Gerät: ±1uS
- Betriebstemperatur: -10°C ÷ 50°C (14°F ÷ 122°F)



CE

ELEKTRISCHE MERKMALE

EINGANGSSIGNAL
KLEMMENLEISTE

VERSORGUNG
230 VAC; 50/60 Hz
Auf Anfrage: 24Vac

DURCHSCHNITTLICHER
VERBRAUCH 10 W

AUSGANG AN/AUS
3 Relais; 5A @ 230 VAC (mit Sicherung)

ALARMAUSGANG
Potentialfreier Kontakt (ohne Sicherung)

EINGANG TANKFÜLLSTAND
NO-Kontakt

EINGANG DRUCKSCHALTER
Für hohen Druck NC

EINGANG DRUCKSCHALTER
Für niedrigen Druck NC

EINGANG SONDE
Leitfähigkeit mit Temperaturkompensation

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0

Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec
SIMPLE AS WATER

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.07728/0
ISO 14001:2015 No.00997/0
ISO 45001:2018 No.01121/0